

[it] Istruzioni per l'uso brevi per il cliente finale

Unità di servizio
RC200.2

Buderus

Leggere attentamente prima dell'uso.



6721854412 (2024/12)




1 Navigazione nei menu

Le funzioni di RC200.2 sono raggruppate per area tematica in diversi menu.



A seconda della configurazione dell'impianto è possibile che non vengano visualizzati tutti i menu.

- Utilizzare i tasti < e > per cambiare fra i menu:
< **Panoramica** >< **Riscaldamento** >< ... >< **Monitor. energia** >
- Con il tasto ≡ richiamare le impostazioni **specifiche** del **menu al momento selezionato** (ad es. Avvio ACS extra o Modo operativo nel menu Acqua calda sanit.).




- Utilizzare i tasti ∇ e \blacktriangle per modificare i valori e selezionare le impostazioni.
- Confermare con **Ok** i valori, la selezione e le impostazioni.
- Premere il tasto \curvearrowright per uscire dalle impostazioni.

I valori lampeggianti possono essere modificati con i tasti ∇ e \blacktriangle .

2 Panoramica elementi di servizio e visualizzazioni

- [1] Nome del menu
- [2] Menu successivo
- [3] Aumenta valore / Navigazione nelle impostazioni
- [4] Riduci valore / Navigazione nelle impostazioni
- [5] Conferma valore / Seleziona impostazioni
- [6] Esci dalle impostazioni del menu / Indietro
- [7] Visualizza impostazioni del menu
- [8] Visualizzazione della posizione del menu
- [9] Menu precedente
- [10] Visualizzazione principale




3 Modifica della temperatura ambiente

- ▶ Nel menu **Riscaldamento**, selezionare con i tasti ∇ e \blacktriangle la temperatura ambiente desiderata e confermare con **Ok**.



4 Modifica del funzionamento in riscaldamento

Per il funzionamento in riscaldamento è possibile commutare tra **Auto** e **Manuale** oppure spegnere completamente il riscaldamento.



- ▶ Nel menu **Riscaldamento**, premere il tasto **Ok**.
- ▶ Selezionare con i tasti **∨** e **∧** il funzionamento in riscaldamento desiderato e confermare con **Ok**.

5 Maggiori informazioni

- ▶ Per avere maggiori informazioni sul prodotto RC200.2: scansionare il codice QR.

www.docs.buderus.com/7738112951

0010047697-002

Bosch Thermotechnik GmbH
 Sophienstrasse 30-32
 35576 Wetzlar, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com